

2023年 12月 貯湯槽6ヶ月点検表

点検項目		点検内容	期間	点検結果
1	(森松工業製) ステンレス製貯湯槽 THS-001 第一種圧力容器 寸法Φ1800×2500H 容積7000ℓ 本体重量1850Kg 常用圧力0.49MPa 設計圧力一次0.98MPa/二次0.735MPa	① タンク内の温度、圧力に異常はないか		
		② 安全装置に異常はないか		
		③ 運転中に異音、振動はないか		
		④ 基礎、架台、アンカーボルトに異常はないか		
		⑤ タンク本体の変形、水漏れはないか		
		⑥ マンホール蓋等の締付けボルトに異常はないか		
		⑦ 管及び弁に異常はないか		
		性能検査実施日		
2	(森松工業製) ステンレス製貯湯槽 THS-002 第一種圧力容器 寸法Φ1800×2500H 容積7000ℓ 本体重量1850Kg 常用圧力0.49MPa 設計圧力一次0.98MPa/二次0.735MPa	① タンク内の温度、圧力に異常はないか		
		② 安全装置に異常はないか		
		③ 運転中に異音、振動はないか		
		④ 基礎、架台、アンカーボルトに異常はないか		
		⑤ タンク本体の変形、水漏れはないか		
		⑥ マンホール蓋等の締付けボルトに異常はないか		
		⑦ 管及び弁に異常はないか		
		性能検査実施日		
3	(日立金属製) 給湯用膨張タンク TEW-001 第二種圧力容器 寸法Φ914.4×2086H 容積1200ℓ 本体重量489Kg 設計圧力0.78MPa	① タンク本体の変形、水漏れはないか		
		② マンホール蓋等の締付けボルトに異常はないか		
		③ 管及び弁に異常はないか		
		④ 封入圧の確認(MPa)		
備 考				