

# 仕様書

## 1 作業概要

### (1) 作業名

橋本市民病院 非常用発電設備 始動用蓄電池・制御用蓄電池更新

### (2) 履行場所

橋本市民病院

和歌山県橋本市小峰台 2-8-1

### (3) 履行期限

令和 年 月 日 ( )

## 2 作業の詳細

(1) 直流電源盤内始動用蓄電池及び制御用蓄電池取替。

(2) 上記に伴う必要な修繕

(3) 試運転及び試験調整

## 3 既設蓄電池仕様

### 【蓄電池】

#### (1) 直流電源盤（始動用）

蓄電池：DC 48V

型式：MSE-300 (2V×24セル)

数量：1式

#### (2) 直流電源盤（制御用）

蓄電池：DC 24V

型式：MSE-50-12 (2セル)

数量：1式

## 4 今回取替機器仕様

### 【蓄電池】

#### (1) 直流電源盤（始動用）

蓄電池：DC 48V

型式：MSE-300 (2V×24セル) (長寿命)

数量：1式

#### (2) 直流電源盤（制御用）

蓄電池：DC 24V

型式：MSE-50-12 (2セル) (長寿命)

数量：1式

## 5 その他事項

### (1) 撤去処分について

撤去品が産業廃棄物の対象となる場合は、産業廃棄物処理の許可を有する施設で処理すること。