

仕様書

1 作業概要

(1) 作業名

橋本市民病院 非常用発電設備 始動用蓄電池・制御用蓄電池更新

(2) 履行場所

橋本市民病院

和歌山県橋本市小峰台 2-8-1

(3) 履行期限

令和 年 月 日 ()

2 作業の詳細

(1) 直流電源盤内始動用蓄電池及び制御用蓄電池取替。

(2) 上記に伴う必要な修繕

(3) 試運転及び試験調整

3 既設蓄電池仕様

【蓄電池】

(1) 直流電源盤 (始動用)

蓄電池 : DC 48V

型式 : MSE-300 (2V×24セル)

数量 : 1 式

(2) 直流電源盤 (制御用)

蓄電池 : DC 24V

型式 : MSE-50-12 (2セル)

数量 : 1 式

4 今回取替機器仕様

【蓄電池】

(1) 直流電源盤 (始動用)

蓄電池 : DC 48V

型式 : MSE-300 (2V×24セル) (長寿命)

数量 : 1 式

(2) 直流電源盤 (制御用)

蓄電池 : DC 24V

型式 : MSE-50-12 (2セル) (長寿命)

数量 : 1 式

5 その他事項

(1) 撤去処分について

撤去品が産業廃棄物の対象となる場合は、産業廃棄物処理の許可を有する施設で処理すること。